


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrekcja SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu zaprasza do składania ofert na zadania pn.: Wykonanie czynności serwisowych w Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na terenie SWPZZPOZ im dr. B. Borzym przy ul. Krychnowickiej 1 w Radomiu”

Zamawiający:	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka1
Nazwa Zadania:	Wykonanie czynności serwisowych w Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na terenie SWPZZPOZ im dr. B. Borzym przy ul. Krychnowickiej 1 w Radomiu”
Przedmiot zamówienia:	<p><i>W ramach zadania należy wykonać:</i></p> <p>I. Czynności serwisowe w stacji uzdatniania wody typu AQUAMx4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Czyszczenie wewnętrznych elementów sterujących środkiem Iron-x 2. Płukanie złoża odżelaziaczy i odmanganiaczy silnym strumieniem powietrza 3. Przegląd układu napowietrzającego (elektrozwory, sprężarki, odpowietrzniki, aerator) 4. Czyszczenie odpowietrzników na zbiornikach 5. Kontrola uszczelnienia pomp, dmuchaw, kompresorów 6. Przeprowadzenie dodatkowej regeneracji. 7. Czyszczenie kanałów pilotowych w sterownikach pneumatycznych stager z nagromadzonych osadów. 8. Czyszczenie zaworów membranowych 9. Czyszczenie zbiorników z nagromadzonych osadów. 10. Dezynfekcja układu. 11. Dopłukanie złoża. 12. Sprawdzenie i regulacja układu napowietrzania 13. Krótkotrwałe otwarcie i opróżnienie martwych miejsc typu obieganki. <p><i>Własne badanie wody i regulacja stacji.</i></p> <p>II. Czynności serwisowe w stacji dozowania.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Czyszczenie zbiornika na chemię. 2. Czyszczenie elementów głowicy sterującej. 3. Odpowietrzenie układu <p>III. Czynności serwisowe w stacji zmiękczenia wody typu DUBLO-PF IC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Czyszczenie wewnętrznych elementów głowic sterujących środkiem Iron-x (sitka, iniektor) 2. Czyszczenie zbiornika soli zmiękczacza. 3. Czyszczenie wkładów filtra wstępnego.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Dezynfekcja filtra wstępnego.</i> 5. <i>Uzupełnienie zbiornika soli.</i> 6. <i>Odpowietrzenie układu.</i> 7. <i>Sprawdzenie poprawności zasysania i napełniania solanki.</i> 8. <i>Sprawdzenie poprawności zastawów głowicy</i> 9. <i>Sprawdzenie poprawności działania turbiny.</i> 10. <i>Krótkotrwale otwarcie i opróżnienie martwych miejsc typu obiganka.</i> 11. <i>Sprawdzenie maksymalnego przepływu wody i ewentualna regulacja.</i> 12. <i>Badanie wody i regulacja stacji.</i> <p>IV. Czyszczenie serwisowe w stacji zmiękczenia wody typu ZE-050-OB. LX</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Czyszczenie wewnętrznych elementów głowic sterujących środkiem Iron-x (sitka, iniektor)</i> 2. <i>Czyszczenie zbiornika soli zmiękczacza.</i> 3. <i>Czyszczenie wkładów filtra wstępnego.</i> 4. <i>Dezynfekcja filtra wstępnego.</i> 5. <i>Uzupełnienie zbiornika soli.</i> 6. <i>Odpowietrzenie układu.</i> 7. <i>Sprawdzenie poprawności zasysania i napełniania solanki.</i> 8. <i>Sprawdzenie poprawności zastawów głowicy</i> 9. <i>Sprawdzenie poprawności działania turbiny.</i> 10. <i>Krótkotrwale otwarcie i opróżnienie martwych miejsc typu obiganka.</i> 11. <i>Sprawdzenie maksymalnego przepływu wody i ewentualna regulacja.</i> 12. <i>Badanie wody i regulacja stacji.</i>
Kryterium oceny ofert:	100 % Cena oferty
Miejsce składania ofert:	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ul. .Krychnowicka 1 - sekretariat
Forma złożenia ofert:	<p>Ofertę należy złożyć osobiście, listownie lub przesyłką kurierską w zaklejonej kopercie z napisem: Oferta na zadanie pn. Wykonanie czynności serwisowych w stacji uzdatniania wody znajdującej się na terenie SWPZZPOZ im dr. B. Borzym przy ul. Krychnowickiej 1 w Radomiu”</p> <p>lub drogą elektroniczną na adres : sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl</p>
Termin złożenia ofert:	29 marca 2021 r. do godz. 12:00

Informacje dodatkowe:	<ol style="list-style-type: none">1. Termin wykonania 07.04.2021r2. Termin płatności 14 dni2. Wykonanie zamówienia potwierdzone zostanie stosownym protokołem odbioru.3. Pytania można kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: tadeusz.ciastek@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
	<p style="text-align: right;"> Z-ca DYREKTORA działania administracyjnego mgr inż. Andrzej Kucior</p> <p style="text-align: right;">(podpis Zamawiającego)</p>