



**SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ  
OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym  
26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1**

TELEFONY: Centrala 332-45-00

Izba Przyjęć 332-23-06

Fax: 332-15-08

[www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl](http://www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl)  
[szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl](mailto:szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl)

DZP-232/108/22

Radom, dnia 23.08.2022 r.

### **Wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia ofert**

dot.: postępowania o zamówienie publiczne na: „Sprzedaż i dostawa okien PCV do SWPZZPOZ w Radomiu” – 26/REG/22.

Zamawiający, tj. SWPZZPOZ Radomiu otrzymał zapytania dotyczące treści Zaproszenia do złożenia ofert dla w/w postępowania:

**Pytanie 1.** Jaki jest wymagany współczynnik Uw stolarki okiennej?

**Odpowiedź:** Zamawiający określa współczynnik Uw stolarki okiennej nie większy niż 1,5W/m<sup>2</sup>K

**Pytanie 2.** Jakiego typu rolety przewidują Państwo (materiał, kasety, mocowanie)?

**Odpowiedź:** Zamawiający przewiduje rolety materiałowe przyciemniające w kasecie z montażem prowadnic, dowolnie mocowane do skrzydła.

**Pytanie 3.** Czy zamówienie dotyczy jedynie zakupu i dostawy okien, bez montażu?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy jedynie zakupu i dostawy.

**Pytanie 4.** Czy w przypadku wygranej wymiary podane w SIWZ są wymiarami do realizacji, czy należy samodzielnie pomierzyć otwory?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przed realizacją należy samodzielnie pomierzyć otwory.

**DYREKTOR**  
*Mirosław Ślifirczyk*