

Zaproszenie do złożenia oferty

Dyrekcja SWPZZPOZ w Radomiu ul. Krychnowicka 1 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Wykonanie czynności serwisowych w Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na terenie naszego Szpitala w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1

Zamawiający

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ul. Krychnowicka 1

Nazwa Zadania

Wykonanie czynności serwisowych w stacji uzdatniania wody znajdującej się na terenie SWPZZPOZ w Radomiu ul. Krychnowicka 1

Przedmiot zamówienia

W ramach zadania należy wykonać:

I. Czynności serwisowe w SUW typu AQUA Mx4

1. Czyszczenie wewnętrznych elementów sterujących środkiem Iron-x
2. Czyszczenie układu napowietrzającego (elektrozawory, sprężarki, odpowietzniki, aerator itp.).
3. Czyszczenie odpowietrzników na zbiornikach.
4. Kontrola uszczelnienia pomp, dmuchaw, kompresorów.
5. Czyszczenie kanałów pilotowych w sterownikach pneumatycznych stager z nagromadzonych osadów.
6. Regeneracja zaworów membranowych.
7. Czyszczenie zbiorników z nagromadzonych osadów.
8. Dezynfekcja układu.
9. Sprawdzenie i regulacja układu napowietrzania.
10. Uzupełnienie aktywatora w odmanganiaczach.
11. Wymiana zasuw fi 65 mm. nad rotametrem.
12. Udrożnienie rur przy odżelaziaczach i odmanganiaczach
- w przypadku stwierdzenia braku drożności, wymiana rur po przedstawieniu kosztów w uzgodnieniu z inwestorem.
13. Krótkotrwałe otwarcie i opróżnienie martwych miejsc typu obieganki.
14. Uzyskanie określonych parametrów wody.

II. Czynności serwisowe w stacji dozowania

1. Czyszczenie zbiornika na chemię.
2. Czyszczenie głowicy sterującej.

III. Czynności serwisowe pięciu stacji zmiękczenia wody.

1. Czyszczenie wewnętrznych elementów głowic sterujących środkiem Iron-h (sitka iniektor)
2. Czyszczenie zbiornika soli zmiękczacza.
3. Czyszczenie wkładów filtra wstępnego.
4. Dezynfekcja filtra wstępnego
5. Odpowietrzenie układu
6. Sprawdzenie poprawności zasysania solanki.
7. Sprawdzenie poprawności zastawów głowicy
8. Sprawdzenie poprawności działania turbiny
9. Krótkotrwałe otwarcie i opróżnienie martwych miejsc.
10. Uzyskanie właściwych parametrów wody zgodnie z wymogami.

IV. Kryterium oceny ofert 100 % cena oferty

V. Miejsce składania ofert

1. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Radom 26-600 Radom Ul. Krychnowicka 1. sekretariat

VI. Informacje dodatkowe.

1. Termin wykonania – 7 dni od przyjęcia zlecenia
2. Wykonanie zamówienia potwierdzone zostanie stosownym protokołem odbioru robót
3. Termin płatności - 14 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru.
4. Pytania można kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres :
tadeusz.ciestek@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Tel 48 332 45 15

VII. Termin złożenia ofert 7 dni od ukazania się ogłoszenia.

STARSZY INSPEKTOR
ds. instalacji sanitarnych
Tadeusz Ciastek

Podpis zamawiającego

Z-ca DYREKTORA
d/s administracyjno-eksplotacyjnych
mgr inż. Adam Kosior
21.04.23.

DYREKTOR

Miroslaw Slifarczyk