



**SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym
26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1**

Telefony: Centrala: 48-332-45-00 Izba Przyjęć 48-332-23-06, Fax: 48-332-15-08
www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl
szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl e-puap: /SWPZZPOZ Radom/Skrzynka ESP

DZP-232/114/24

Radom, dnia 06.08.2024 r.

- Wykonawcy -

dot.: postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert na: **Wykonanie czynności serwisowych w stacji uzdatniania wody na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu – 22/REG/24**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści
zaproszenia do złożenia oferty**

Zamawiający, tj. SWPZZPOZ Radomiu informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Czy w przypadku czyszczenia wewnętrznych elementów sterujących konieczne jest użycie właśnie odpowiednio środka Iron-x oraz Iron-h? Czy mogą to być inne preparaty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie innych preparatów, pod warunkiem, że posiadają one atest na dopuszczenie do stosowania w kontakcie z wodą pitną. W razie wystąpienia nieskuteczności (gwarancja 1 rok), Wykonawca niezwłocznie i bezpłatnie usunie usterkę.

Pytanie 2. Jaką wydajność posiada stacja SUW typu AQUA Mx4 oraz cztery stacje zmiękczenia wody?

Odpowiedź: Wydajność SUW 200 m³ na dobę. Stacje zmiękczenia wody posiadają małą wydajność.

Pytanie 3. Czy jest możliwość uzyskania poglądowych zdjęć stacji uzdatniania, stacji dozowania oraz stacji zmiękczenia, których dotyczy czynności serwisowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje zdjęciami. Natomiast istnieje możliwość osobistego obejrzenia stacji uzdatniania wody.

DYREKTOR

Miroslaw Ślifirczyk

25^{lat} Mazowsze