

Radom 08. 07. 2024 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający - zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie przeglądu stacji redukcyjno-pomiarowej i kontroli szczelności instalacji gazu w budynku kotłowni **na terenie Szpitala**
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

Opis przedmiotu zamówienia: Przeгляд – zakres czynności

1. Sprawdzenie stężenia gazu miernikiem i lokalizacja wycieków wykrywaczem nieszczelności.
2. Usunięcie ewentualnych nieszczelności.
3. Sprawdzenie spadku ciśnienia na filtry, oczyszczenie lub w przypadku dużego zabrudzenia wymiana wkładu.
4. Sprawdzenie stanu zaworów szybkozamykających tj. szczelność zamknięcia i regulacja progowego ciśnienia przy wzroście i spadku ciśnienia gazu.
5. Sprawdzenie stanu zaworów wydmuchowych bezpieczeństwa i ewentualna wymiana elementów podlegających zużyciu tj. membrany z tworzyw sztucznych i gumy, oraz regulacja progowego ciśnienia otwarcia.
6. Sprawdzenie reduktorów szczelność zamknięcia przy braku poboru gazu, ewentualna wymiana elementów podlegających zużyciu ruchomych ścierających, regulacja ciśnienia pracy.
7. Sprawdzenie szczelności zamknięcia armatury.
8. Sprawdzenie stanu gazomierza ewentualne uzupełnienie poziomu oleju.
9. Sprawdzenie poprawności wskazań przyrządów pomiarowych.
10. Sprawdzenie pokryć antykorozyjnych, ewentualne oczyszczenie i uzupełnienie ubytków powłoki malarskiej na rurociągach i armaturze.
11. Dokonanie wpisu w książce obsługi stacji..
12. Sporządzenie protokołu powykonawczego.
13. Przekazanie informacji o wykonanym przeglądzie do dyspozycji gazu PSG sp. z o.o.

KONTROLA SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE SZPITALA

Szczelność zewnętrzną instalacji należy sprawdzić za pomocą urządzeń typu:

- elektroniczny wykrywacz gazu
- eksplozometr
- spryskiwacz ze środkiem pianotwórczym

Zakres czynności dotyczących kontroli instalacji:

Sprawdzenie;

- kurków głównych instalacji
- automatycznych zaworów odcinających
- odcinków instalacji poza budynkiem, oraz odcinki instalacji rozprowadzającej
- piony gazowe
- odcinki instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych
- gazomierze w zakresie montażu i szczelności ich połączeń
- urządzenia gazowe w zakresie połączenia z instalacją
- szczelność zewnętrzną przewodów instalacji gazowych i elementów wyposażenia
- ocena zabezpieczenia antykorozyjnego, oraz oznakowania i dostępności armatury

odcinającej

Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół z wykonanej kontroli

- 1) termin wykonania zamówienia: 5 dni
- 2) warunki udziału w postępowaniu - posiadanie uprawnień gazowych

- 3) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: kserokopia uprawnień
- 4) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Tadeusz Ciastek tel. 502 815 264
- 5) wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
- 6) termin związania ofertą: 30 dni
- 7) opis sposobu przygotowywania ofert: pisemnie
- 8) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: w sekretariacie SWPZZPOZ Radom ul. Krychnowicka 1 w ciągu 7 dni od ukazania się ogłoszenia.
- 9) opis sposobu obliczenia ceny: 100% cena usługi
- 10) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100% cena
- 11) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który to regulamin jest udostępniony na stronie internetowej **www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl**